

MEMORIAL DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA
CNPJ nº 46.137.469/0001-78

RESPONSÁVEL PELO USO: ESCOLA MUNICIPAL IVANI COTOBAS PIMENTEL MARANHÃO
CNPJ nº 46.137.469/0001-78

RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDRÉ AUGUSTO TRIGO MONTEIRO
CREA/SP nº 682592901

LOCAL: RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, Nº 363, CENTRO
CEP: 17.480-000 – CABRÁLIA PAULISTA / SP

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL Nº 63.911/2018

TABELA 1

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À OCUPAÇÃO

Grupo	Ocupação / Uso	Divisão	Descrição	Exemplos
E	Educacional e cultura física	E-1	Escola em geral	Escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, cursos supletivos e pré-universitário e assemelhados.
F	Local de reunião de público	F-3	Centro esportivo e de exibição	Arenas em geral, estádios, ginásios, piscinas, rodeios, autódromos, sambódromos, pista de patinação e assemelhados. Todos com arquibancadas.

TABELA 2

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO À ALTURA

Grupo	Divisão	Tipo	Denominação	Altura
E	E-1	I	Edificação térrea	Um pavimento
F	F-3	I	Edificação térrea	Um pavimento

TABELA 3

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

Grupo	Divisão	Risco	Carga de Incêndio MJ/m ²
E	E-1	Baixo	Até 300 MJ/m ²
F	F-3	Baixo	Até 300 MJ/m ²

ENGENHEIRO CIVIL
VANDRÉ AUGUSTO TRIGO MONTEIRO
CREA/SP: 682592901
Fone: (14) 99881-3935
vandremonteiro@hotmail.com

7. **PISOS:** Na edificação foi utilizado piso cerâmico e piso cimentado.
8. **INSTALAÇÕES:** as instalações hidráulicas e elétricas obedecem aos requisitos normativos da ABNT e da respectiva concessionária.
9. **VIDROS:** os elementos envidraçados atendem aos critérios de segurança previstos nas normas da ABNT.
10. **PINTURA:** pintura em tinta acrílica fosco nas paredes internas e externas sobre fundo selador. Os caixilhos de aço possuem pintura em esmalte sintético aplicado sobre fundo anticorrosivo.
11. **MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO:** as medidas de segurança contra incêndio e os riscos específicos obedecem aos requisitos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo e, onde aplicável, as normas ABNT.

Cabrália Paulista, 19 de janeiro de 2021.



Responsável pelo uso: **ESCOLA MUNICIPAL IVANI COTOBÍAS PIMENTEL MARANHÃO**

CNPJ – 46.137.469/0001-78

Responsável Técnico: **VANDRÊ AUGUSTO TRIGO MONTEIRO**

Engenheiro Civil – CREA/SP nº 682592901

ENGENHEIRO CIVIL
VANDRÊ AUGUSTO TRIGO MONTEIRO
CREA/SP: 682592901
Fone: (14) 99881-3935
vandremonteiro@hotmail.com

MEMORIAL DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA
CNPJ nº 46.137.469/0001-78

RESPONSÁVEL PELO USO: ESCOLA MUNICIPAL IVANI COTOBIA PIMENTEL MARANHO
CNPJ nº 46.137.469/0001-78

RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDRÉ AUGUSTO TRIGO MONTEIRO
CREA/SP nº 682592901

LOCAL: RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, Nº 363, CENTRO
CEP: 17.480-000 – CABRÁLIA PAULISTA / SP

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL Nº 63.911/2018

TABELA 1

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À OCUPAÇÃO

Grupo	Ocupação / Uso	Divisão	Descrição	Exemplos
E	Educacional e cultura física	E-1	Escola em geral	Escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, cursos supletivos e pré-universitário e assemelhados.
F	Local de reunião de público	F-3	Centro esportivo e de exibição	Arenas em geral, estádios, ginásios, piscinas, rodeios, autódromos, sambódromos, pista de patinação e assemelhados. Todos com arquibancadas.

TABELA 2

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO À ALTURA

Grupo	Divisão	Tipo	Denominação	Altura
E	E-1	I	Edificação térrea	Um pavimento
F	F-3	I	Edificação térrea	Um pavimento

TABELA 3

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

Grupo	Divisão	Risco	Carga de Incêndio MJ/m ²
E	E-1	Baixo	Até 300 MJ/m ²
F	F-3	Baixo	Até 300 MJ/m ²

ENGENHEIRO CIVIL
VANDRÉ AUGUSTO TRIGO MONTEIRO
CREA/SP: 682592901
Fone: (14) 99881-3935
vandremonteiro@hotmail.com

7. **PISOS:** Na edificação foi utilizado piso cerâmico e piso cimentado.
8. **INSTALAÇÕES:** as instalações hidráulicas e elétricas obedecem aos requisitos normativos da ABNT e da respectiva concessionária.
9. **VIDROS:** os elementos envidraçados atendem aos critérios de segurança previstos nas normas da ABNT.
10. **PINTURA:** pintura em tinta acrílica fosco nas paredes internas e externas sobre fundo selador. Os caixilhos de aço possuem pintura em esmalte sintético aplicado sobre fundo anticorrosivo.
11. **MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO:** as medidas de segurança contra incêndio e os riscos específicos obedecem aos requisitos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo e, onde aplicável, as normas ABNT.

Cabralia Paulista, 19 de janeiro de 2021.



Responsável pelo uso: **ESCOLA MUNICIPAL IVANI COTOBIA PIMENTEL MARANHO**

CNPJ – 46.137.469/0001-78

Responsável Técnico: **VANDRÊ AUGUSTO TRIGO MONTEIRO**

Engenheiro Civil – CREA/SP nº 682592901

ENGENHEIRO CIVIL
VANDRÊ AUGUSTO TRIGO MONTEIRO
CREA/SP: 682592901
Fone: (14) 99881-3935
vandremonteiro@hotmail.com



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS



FORMULÁRIO DE ENVIO DE PLANTAS

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Logradouro: RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO

Nº: 363 Complemento:
Bairro: CENTRO Município: CABRALIA PAULISTA UF: SP

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA

CPF/CNPJ: 46137469000178 Fone: 14 996747574 Email: anaconsalteramor@gmail.com

Responsável pelo uso: ESCOLA MUNICIPAL IVANI COTOBAS PIMENTEL MARANHÃO

CPF/CNPJ: 46137469000178 Fone: 14 996747574 Email: anaconsalteramor@gmail.com

Responsável Técnico: VANDRÉ AUGUSTO TRIGO MONTEIRO

CREA/CAU: 0682592901 ART/RRT: 28027230210043970

CPF/CNPJ: 10051371880 Fone: 14 998813935 Email: vandremonteiro@hotmail.com

2. PROJETO TIPO

PROJETO Nº

Projeto Técnico

009326/3508306/2021

3. SOLICITAÇÃO TIPO

SOLICITAÇÃO Nº


Análise

2722555

4. ARQUIVO DE PLANTAS ENVIADAS

Foram encaminhadas para análise do Corpo de Bombeiros, juntamente com a solicitação acima descrita, as seguintes plantas de minha responsabilidade técnica:

Nome do Arquivo	Descrição	Data de Envio
PLANTA_I_2722555_2021.dwf	Plantas das medidas de segurança contra incêndio, conforme IT 01	19/01/2021 11:59

Ass: Responsável Técnico	
	Ass: Proprietário ou Responsável pelo uso



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS



FORMULÁRIO DE ENVIO DE PLANTAS

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Logradouro: RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO

Nº: 363

Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: CABRALIA PAULISTA

UF: SP

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA

CPF/CNPJ: 46137469000178

Fone: 14 996747574

Email: anaconsalteramor@gmail.com

Responsável pelo uso: ESCOLA MUNICIPAL IVANI COTOBIAS PIMENTEL MARANHÃO

CPF/CNPJ: 46137469000178

Fone: 14 996747574

Email: anaconsalteramor@gmail.com

Responsável Técnico: VANDRÉ AUGUSTO TRIGO MONTEIRO

CREA/CAU: 0682592901

ART/RRT: 28027230210043970

CPF/CNPJ: 10051371880

Fone: 14 998813935

Email: vandremonteiro@hotmail.com

2. PROJETO TIPO

PROJETO Nº

Projeto Técnico

009326/3508306/2021

3. SOLICITAÇÃO TIPO

SOLICITAÇÃO Nº

Análise

2722555

4. ARQUIVO DE PLANTAS ENVIADAS

Foram encaminhadas para análise do Corpo de Bombeiros, juntamente com a solicitação acima descrita, as seguintes plantas de minha responsabilidade técnica:

Nome do Arquivo	Descrição	Data de Envio
PLANTA_1_2722555_2021.dwf	Plantas das medidas de segurança contra incêndio, conforme IT 01	19/01/2021 11:59

Ass: Responsável Técnico

Ass: Proprietário ou Responsável pelo uso



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
28027230210043970

1. Responsável Técnico

VANDRE AUGUSTO TRIGO MONTEIRO

Título Profissional: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações

RNP: 2613942185

Registro: 0682592901-SP

Registro: 2224013-SP

Empresa Contratada: NICOLETTI E MONTEIRO ENGENHARIA LTDA.

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA**

CPF/CNPJ: 46.137.469/0001-78

Endereço: **Rua JOAQUIM DOS SANTOS CAMPONEZ**

Nº: 661

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Cabrália Paulista**

UF: **SP**

CEP: 17480-000

Contrato:

Celebrado em: **18/12/2020**

Vinculada à Art nº:

Valor: **R\$ 9.380,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO**

Nº: 363

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Cabrália Paulista**

UF: **SP**

CEP: 17480-000

Data de Início: **18/12/2020**

Previsão de Término: **18/12/2021**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA**

CPF/CNPJ: 46.137.469/0001-78

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Elaboração				
1	Projeto	Elaboração do Projeto de Segurança Contra Incêndio	2678,88000	metro quadrado
Execução				
2	Vistoria	Instalação e/ou Manutenção de Sistema de Proteção Contra Incêndio	2678,88000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

TRATA-SE DE PROJETO TÉCNICO COM ÁREA EQUIVALENTE DE 2.678,88 m², COM FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB).

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE BAURU - ASSENAG

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

VANDRE AUGUSTO TRIGO MONTEIRO - CPF: 100.513.718-80


PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA - CPF/CNPJ:
46.137.469/0001-78

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confes.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: [acessar link Fale Conosco do site acima](#)



Valor ART R\$ 155,38

Registrada em: 12/01/2021

Valor Pago R\$ 155,38

Nosso Número: 28027230210043970

Versão do sistema

Impresso em: 13/01/2021 07:39:23



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS

PROTOKOLO DE ANÁLISE DE PROJETO TÉCNICO Nº. 017911-1/2021

Solicitação Nº.: 2722555
Projeto Nº.: 009326/3508306/2021
Data: 25/01/2021
Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 363 - - CENTRO
Município: CABRALIA PAULISTA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA
Resp. pelo Uso: ESCOLA MUNICIPAL IVANI COTOBÍAS PIMENTEL MARANHÃO
Valor Pago: Isento

ELÓGIOS, SUGESTÕES, CRÍTICAS E RECLAMAÇÕES: Acesse www.corpodebombeiros.sp.gov.br no link "Fale com os bombeiros".

Este protocolo não substitui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros(AVCB).